


## Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energisyn

Projekt navn: Hobro - Reducering af driftstid på ventilationsanlæg			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
7.103	0,6	Ja, 2025	Dog muligvis med andre driftstider end foreslået
Projekt navn: Hobro - Natsænkning			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
944	0,1	Nej	Energibesparelsen står ikke mål med de gener der kan opstå
Projekt navn: Hjørring - Udskiftning belysning			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
2.471	0,3	Nej	Projektet kan gennemføres i forbindelse med renovering af ejendommen, eller almindeligt vedligehold
Projekt navn: Frederikshavn - Solcelleberegning			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
6.817	1,3	Nej	Gennemføres ikke grundet lang tilbagebetalingstid
Projekt navn: Herning - Reducering af driftstid på ventilationsanlæg			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
49.902	4,8	Ja, 2025	Dog muligvis med andre driftstider end foreslået
Projekt navn: Silkeborg - Klimaskærm			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
9.800	0,5	Nej	Gennemføres ikke grundet lang tilbagebetalingstid

## Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energisyn

<b>Projekt navn: Faaborg - Udskiftning af belysning</b>			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
5.342	0,7	Nej	Projektet kan gennemføres i forbindelse med renovering af ejendommen, eller almindeligt vedligehold
<b>Projekt navn: Odense C - Reducering af driftstid og udskiftning af ventilatorer</b>			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
141.562	12,7	Ja, delvist 2025	Dele af projektet gennemføres i forbindelse med almindeligt vedligehold
<b>Projekt navn: Haderslev - Udskiftning af belysning</b>			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
4.304	0,6	Nej	Projektet kan gennemføres i forbindelse med renovering af ejendommen, eller almindeligt vedligehold
<b>Projekt navn: København V - Udskiftning af belysning</b>			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
11.329	1,6	Nej	Ejendommen fraflyttes i ultimo 2025 og i ny ejendom er belysningsanlæg helt nyt
<b>Projekt navn: Aabybro - Natsænkning</b>			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
1.507	0,1	Nej	Energibesparelsen står ikke mål med de gener der kan opstå
<b>Projekt navn: Randers - Udskiftning af belysning</b>			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
6.184	0,9	Nej	Projektet kan gennemføres i forbindelse med renovering af ejendommen, eller almindeligt vedligehold

## Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energisyn

Projekt navn: Faaborg - Køl i serverrum			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
906	0,1	Nej	Energibesparelsen står ikke mål med de gener der kan opstå
Projekt navn: Silkeborg - Udskiftning af cirkulationspumper			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
952	0,1	Nej	Projektet kan gennemføres i forbindelse med renovering af ejendommen, eller almindeligt vedligehold
Projekt navn: Herning - Udskiftning af belysning			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
5.860	0,8	Nej	Projektet kan gennemføres i forbindelse med renovering af ejendommen, eller almindeligt vedligehold
Projekt navn: Middelfart - Konvertering af varmekilde			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO2 (ton)		
41.429	9,2	Ja, 2030	
Underskrivers navn <i>PETER BEGG HANSEN</i> 		Titel <i>CFO</i>	Dato <i>16/1-2025</i>